

编号: ZJJ2017-0038



2015 20 2419 Z (2015) (桂) 质监验字 039 号

百色市产品质量检验所

检 验 报 告

检验类别: 监督检查

第 1 页 共 2 页

受检单位		西林县龙腾建材销售部			
送检单位		西林县质量技术监督局			
委托单位	名称	——	样品名称	混凝土小型空心砌块 (非承重)	
			型号规格	400mm×140mm×190mm	
	地址	——	商标	——	
	邮政编码	——	等级	合格品	
生产单位		西林县龙腾建材销售部		原抽样单编号	——
				生产日期、生产批号	2017 年 06 月 15 日
抽样地点		西林县龙腾建材销售部		抽样方式	——
				抽样基数	3000 块
抽样者		西林县质量技术监督局 李筱、张尚、黄昌雄		抽样数量	6 块×2
				抽样日期	2017 年 06 月 15 日
送样人		黄昌雄		检验日期	2017 年 07 月 10 日
收样日期		2017 年 06 月 29 日		样品状况	样品完好, 满足检验要求。
样品数量		6 块			
检验依据		GB 8239-2014 《普通混凝土小型砌块》			
检验结论		该产品本次抽样检验按 GB 8239-2014 《普通混凝土小型砌块》判定: 所检项目合格。 签发日期: 2017 年 07 月 20 日			
备注		此栏空白			

批准: 韦, 2017

审核: 李筱

编制: 张尚



百色市产品质量检验所

检 验 报 告

编号： ZJJ2017-0038

检验类别： 监督检查

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		指标/要求	检验结果	判定
			强度等级 MU5.0 非承重		
1	强度等级	砌块抗压强度平均值 / (MPa)	≥5.0	9.4	合格
		砌块抗压强度单块最小值 / (MPa)	≥4.0	8.7	合格
※方法检出限：无。					

